

ТЕХНИЧЕСКИЙ ПАСПОРТ

на аппарат малогабаритный госгортехнадзору

ИЗМ

Технический паспорт № _____

Предприятие
П/я А-1293
г. Пенза

Наименование изделия: Фильтр под давлением емкостной.

Заказ завода: 50734

Заводской № 5

Год изгот. 1982

Черт. общего вида 439.708.00.000СБ

1. Техническая характеристика

1. Аппарат предназначен для очистки окалино-маслосодержащих сточных вод.
2. Группа аппарата-4. Емкость аппарата-50м³.
3. Давление: рабочее 6,0кгс/см², расчетное 9,0кгс/см².
4. Допустимая рабочая температура стенки: максимальная плюс 60°С,
5. минимальная 0°С.
6. Наименование рабочей среды: вода с пенополистирольной загрузкой.
7. Характеристика фильтра: производительность 280+195м³/час.
8. скорость фильтрования 40+70м/час, площадь фильтрования 7,06м².
9. Объем фильтрующей загрузки 18м³. Характеристика среды: не ядовитая, не токсичная, не воспламеняемая, не коррозионная. Габариты:
10. диаметр-макс.-3032мм, ширина-3396мм, высота-8135мм

2. Материал основных частей изделия

№ п. п.	Наименование узлов, детали	К-во	Марка материала и ГОСТ
1	2	3	4
1	Днище ф3000х14	2	СтальВстЗсп5 гост380-71
2	Обечайка ф3000х12	1	СтальВстЗсп5 гост380-71
3			
4			
5			
6			
7			
8			
9			
10			
11			
12			
13			
14			
15			

1	2	3	4
16			
17			
18			
19			
20			

Аппарат изготовлен в соответствии с требованиями чертежей и ТУ на изготовление подвергался гидравлическому испытанию пробным давлением:

Корпус _____ 9 _____ кг/см

Рубашка _____ кг/см²

Трубная часть _____ кг/см

Межтрубная часть _____ кг/см²

и пневматическому испытанию на герметичность давлением.

Корпус _____ кг/см²

Рубашка _____ кг/см

Трубная часть _____ кг/см²

Межтрубная часть _____ кг/см²

Аппарат обкатан в течение _____ часов

никаких дефектов не обнаружено.

Аппарат признан годным для работы с указанными в настоящем удостоверении параметрами.

Приложение: Чертеж общего вида
ТУ26-01-837-81-Іэкз, 439.708.ВКП-2экз, 439.708.00.000ИМ-Іэкз,
Д20690.00.00.00ИЗ-Іэкз и 439.708.00.000РР-Іэкз подшиты в
отдел _____



Главный инженер _____


Начальник ОТК _____

2. апреля 1988.

составил: _____

проверил: _____


Ветропловна апарата



6100

530

3000



Днище - 14 мм
Сталь: ВСтЗсп5

Обечайка - 12 мм
Сталь: ВСтЗсп5

Изм.	Лист	№ док.им.	Подп.	Дата	Ёмкость 50м3	Лист

Копировал

Формат А4